

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: **№1 Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад №36 общеразвивающего вида»**
г. Печора (МАДОУ №36) 169601, Республика Коми, г. Печора, ул. Комсомольская, 21

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Вход №1 - размер площадки <u>3,05* 8.55</u> м.; - высота площадки <u>10</u> см.; - отсутствует антискользящее покрытие; - присутствует препятствие (ступенька.); - отсутствует кнопка вызова персонала.	К, О, С, Г, У - входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь водоотвод СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - не допускается применение одиночных ступеней, они должны быть оборудованы пандусом в соответствии с требованиями (СП	Ремонт, ТСР, Орг.	

						<p>59.13330. 2016 п. 5.1.15 и п. 6.1.2) СП 59.13330. 2016 п. 6.1.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.4; - разместить информацию об оказании ситуационной помощи перед входной площадкой; - установить переговорное устройство на высоте 0,8 м. от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм. с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм., диаметр 1,5 мм.); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте; - предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения. 	
2.4	Дверь (входная)	есть		<p>Вход №1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина двери <u>78</u> см.; - высота порога <u>15</u> см.; - отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; - дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; - отсутствует кнопка вызова персонала. 	<p>К, О, С, Г, У</p> <ul style="list-style-type: none"> - входные двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность СП 59.13330.2016 п. 6.1.7; - нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); - организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; - закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте. 	<p>Ремонт, ГСР, Орг.</p>	
2.5	Тамбур	есть		<p>Вход №1</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер тамбура глубина <u>1,25</u> м., ширина <u>1,45</u> м.; - пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании); 	<p>К, О, С, Г, У</p> <ul style="list-style-type: none"> - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м. при ширине не менее 1,60 м. СП 59.13330.2016 п. 6.1.8; 	<p>Ремонт, ГСР, Орг.</p>	

				<p>- отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом;</p> <p>- ширина двери <u>80</u> м.;</p> <p>- высота порога <u>5</u> см.;</p> <p>- дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом;</p> <p>- установлена ненормативная ручка.</p>	<p><i>Требование обязательно только для территорий детских садов, проектируемых после вступления СП 59.13330.2016 (после 16.05.2017). Ранее построенные организации эксплуатируют в соответствии с их проектами. Приспособление ранее построенных организаций новым правилам при реконструкции и капитальном ремонте, насколько это позволяют условия.</i></p> <p>- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м. плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.8;</p> <p>- ширина входных дверей принимается не менее 0,9 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.1.5;</p> <p>- поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;</p> <p>- отрегулировать доводчик, обеспечив открытие двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд СП 59.13330.2012 п. 5.1.6, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</p> <p>- нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета);</p> <p>- разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

	ОБЩИЕ требования к зоне					<p>В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;</p> <p>Организация ситуационной помощи МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; - закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности; - провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте. 	
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание: №1,2,..	ВНД			Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания