

**I Результаты обследования:**

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г.Печора (МАДОУ №36), Республика Коми, г.Печора, ул.Комсомольская, 21

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, зона ожидания	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- ширина лестничного марша <u>1.18</u> м.; - установлены не нормативные поручни; - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил;	<b>О,С,У</b>	- проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;</b> - применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;</b>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>
3.3	Дверь	есть			- ширина дверей варьируется от <u>0.78</u> м до <u>0.8</u> м; - высота порогов составляет от <u>3</u> до <u>5</u> см;	<b>К,О,С, Г,У</b>	<i>Требование обязательно только для территорий детских садов, проектируемых после вступления СП 59.13330.2016 ( после 16.05.2017).</i>	<b>Ремонт ТСР, Орг.</b>

					- отсутствуют информационные рельефные таблички;		<p>Ранее построенные организации эксплуатируют в соответствии с их проектами. Приспособление ранее построенных организаций новым правилам при реконструкции и капитальном ремонте, насколько это позволяют условия.</p> <p>- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <p>- двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску;</p>	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- не обозначены пути эвакуации для МГН;	К,О,С, Г,У	<p>- окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. СП 59.13330.2012 п. 5.2.31, согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</p>	ТСП, Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне						<p>Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую</p>	

						<p>применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.  Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.20</b></p> <p>Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.</b></p> <p>Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. <b>СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.</b></p>
--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):	ДУ-В			Индивидуальное решение с ТСР

--	--	--	--	--

**\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**\*\*указывается один из вариантов:**

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания